

BRANDWEER

Gemeente Land van Cuijk
t.a.v. Mevrouw S Janssen
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk

Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch
Telefoon 088-0208208
risicobeheersing@vrbn.nl
www.brandweer.nl/brabant-noord

Datum	6 oktober 2023	Behandeld door	Peter Vernooij
Onze referentie		Telefoon	06-21154752
Uw referentie		E-mail	p.vernooij@vrbn.nl
Zaaknummer	2023-003600		
Onderwerp	Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo		

Geachte mevrouw Janssen,

U hebt de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op het bestemmingplan 'Buitengebied, Oploo, Lindelaan 3'. In paragraaf 4.1.6 wordt ingegaan op het aspect externe veiligheid. Hierin wordt gesteld dat er geen externe veiligheidsbronnen zijn. Dit is niet juist. Over de Lindelaan vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats t.b.v. de propaantanks in de omgeving. Dit aantal transporten is heel beperkt en er is sprake van een beperkte toename van de personen op de locatie. Een nader advies is om deze reden niet noodzakelijk.

Naast externe veiligheid kijkt de veiligheidsregio naar de mogelijkheden om reguliere incidenten te bestrijden. Ik adviseer u om voor de inrichting van het plangebied de Beleidsregels bereikbaarheid en bluswater¹ als uitgangspunt te nemen. Indien aan deze regels voldaan wordt is er sprake van goede ontvluchtings- en bestrijdingsmogelijkheden. Voor voorliggend plan is het aantal bluswatervoorzieningen in de omgeving beperkt. Geadviseerd wordt om in de omgeving een bluswatervoorziening te realiseren van minimaal 90 m³/u. De bluswatervoorzieningen zijn voor de huidige situatie ook beperkt. Er is dus geen sprake van een verslechtering.

1) Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening, Veiligheidsregio BBN, versie 1 definitief

Definitieve bestemmingsplan:

Wij ontvangen graag het definitieve bestemmingsplan ter inzage. Dit is ten behoeve van ons adviesproces en de voorbereiding op het bestrijden van branden, rampen en crisis.

Wij baseren ons advies op de volgende documenten:

- Het scenarioboek Externe Veiligheid
- Het bestemmingplan 'Buitengebied, Oploo, Lindelaan 3'
-

Heeft u vragen over dit advies?

Neem dan contact op via 06-21154752, of p.vernooij@vrbn.nl. Nieuwe of aanvullende stukken kunnen ter beoordeling worden verzonden aan risicobeheersing@vrbn.nl

Met vriendelijke groet,

P. Vernooij

Specialist Omgevingsveiligheid
Brandweer Brabant-Noord, Risicobeheersing